

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Ремонтненский Центр детского творчества
(наименование)
ул. Октябрьская д.147, с.Ремонтное,
Ремонтненский район, Ростовская обл., 347480
(адрес)

о готовности к новому 2024-2025 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР от 16.09.2020г №1479, п.4)	Приказ № 46 от «08» августа 2024г.
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР от 16.09.2020г №1479, п.35)	Технический отчет №22 от «17» июля 2023г. (действителен по 17.07.2026г.), Акт №200 от 17.07.2023г.
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.48)	внутренний противопожарный водопровод не имеется
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.48)	Акт № б\н от «06» сентября 2023г. от «20» марта 2024г. <u>72ПСЧ 7ПСО ФПС ГПС ГУ</u> <u>МЧС России по Ростовской</u> <u>области</u> (наименование организации)
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.13)	Акт № б/н от «28» июня 2023г. <u>ВДПО Ремонтненского р-на</u> <u>Ростовской обл.</u> (наименование организации)
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.13)	Протокол от «29» июня 2023г. <u>ООО Испытательная пожарная</u> <u>лаборатория</u> <u>«Спецпожкомплект»</u> (наименование организации)
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.54)	Акт приема № б/н от «30» июля 2024г. <u>ВДПО Ремонтненского р-на</u> <u>Ростовской обл.</u> (наименование организации) Соглашение №9 от 09.01.2024г. на 1 квартал, Договор №11 на техническое обслуживание от 30.03.2024г . <u>ВДПО</u> <u>Ремонтненского р-на Ростовской</u> <u>обл.</u> (наименование организации)
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара не реже 2 раза в год. (ППР п.9)	Приказ № 47 от 08.08.2024 «Об утверждении плана проведения практических занятий по эвакуации персонала и

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
		обучающихся МБУ ДО Ремонтненском ЦДТ при пожаре и чрезвычайных ситуациях на 2024-2025 учебный год». Журнал регистрации тренировок
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (ст. 134 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123)	Коридоры и тамбур: панели декоративные отделочные и профильные детали на основе ДВП – низ, водная эмульсия - верх
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (ст. 134 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123)	Коридоры и тамбур: фанера с нанесенной алкидной краской
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	Напольное покрытие линолеум. Сертификат - отсутствует
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствует
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.43)	Акт № б/н от «06» августа 2024г. ВДПО <u>Ремонтненского р-на Ростовской обл.</u> (наименование организации)
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.60)	Тип огнетушителей: <u>огнетушитель порошковый</u> <u>закачной ОП-4₍₃₎</u> Имеется - 4 шт
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.30)	Кол-во эл. фонарей_ 1 шт.
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.92)	Наименование документов «Журнал регистрации инструктажа по ПБ»
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (ППР п.3 НПБ 645 ч.3)	Удостоверение руководителя № ПБ-9-3/2023 от «08» августа 2023г. ООО «ПРОФСТАНДАРТ» (наименование организации)
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, Декларации ПБ утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 ч.5)	Имеется. Декларация Пожарной безопасности, зарегистрирована ОНД и ПР по Ремонтненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области №60247872001 ТО-00014 от «09» августа 2021г.
19.	Наличие договора страхования от пожара или	Отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	гражданской ответственности	
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Имеется Договор от «30» марта 2024г. по техническому состоянию охранно-пожарной сигнализации Гранит-5 с УК <u>ВДПО Ремонтненского р-на</u> <u>Ростовской обл.</u> (наименование организации)
21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей	в ночное время отсутствуют

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

**Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности
(акт №2308/380-61/17В/АВП от 21.08.2023)**

предоставляются копии всех актов

Директор МБУ ДО Ремонтненского ЦДТ_
Красноруцкая О.В.
(ФИО)

подпись

М.П.

Объект ГОТОВ (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД и ПР по Ремонтненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО
(главный государственный инспектор по Ремонтненскому району по пожарному надзору)

Омельченко Д.Н.
(звание, ФИО)

подпись

М.П.